



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

No. EXPEDIENTE

TSE-CCC-UR-03-107-108-2017

07 de Diciembre de 2017

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS  
COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 5

Estimados señores:

El TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE) les invita a participar en el proceso de **urgencia**, referencia No. **TSE-CCC-UR-03-107-108-2017**, a los fines de presentar su mejor oferta para:

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Especificaciones
1	39121011	UPS	UNIDAD	1	Adquisición e instalación de un UPS True Online de 40kva, doble conversión, trifásico, power modular y redundante con capacidad de crecimiento a 60KVA, 208/120V 60Hz de entrada y salida, pantalla digital, Insulated Gate Bipolar Transistor Pulse width Modulated (IGBT PWM), amplio rango de entrada (-25%/+15%), 46-64Hz) SNMP card con conexión LAN para monitoreo. Como mínimo dos (2) años de garantía y con el mantenimiento incluido dos veces por año. 1. Desmontar panel de breaker de entrada y panel de breaker de salida existente e instalar en el mismo lugar el panel de bypass mencionado en el ítem No. 2; 2. Subir al 5to. Piso y posicionar el UPS en el lugar a ser instalado.
2	39121103	Panel de bypass	UNIDAD	1	Adquisición e instalación de un panel de bypass de mantenimiento automático (en línea, sin interrupción). Puede ser de fabricación local, garantizar en detalle la calidad de su funcionamiento.
3	39121014	Supresor de transientes	UNIDAD	1	Adquisición e instalación de supresor de transientes de 225KA, 208/120 tres fases más neutro, más tierra, con certificaciones de última generación.
4	39121501	Breaker	UNIDAD	1	Adquisición e instalación de breaker de 225 amperes y tres polos, incluir des-conectivos para supresor de transientes de 225KA.
5	39121011	UPS	UNIDAD	1	Adquisición e instalación de un UPS True Online de 30kva, doble conversión, trifásico, power modular y redundante. 208/120V 60Hz de entrada y salida, pantalla digital, IGBT PWM, amplio rango de entrada (-25%/+15%), 46-64Hz) SNMP card con conexión LAN para monitoreo. Como mínimo dos (2) años de garantía y con el mantenimiento incluido dos veces por año. 1. Suministro cableado desde la salida del panel del bypass de mantenimiento del cuarto eléctrico hasta el panel de distribución para capacidad de 30KA con tres líneas más neutro, todos en #4 THHN y un cable de tierra THHN #6; 2. Subir por las escaleras del Mesanini (piso intermedio) del primer piso del UPS.; 3. Alimentación del Main Braker al panel bypass (contemplar 20 pies de

					tubería Liquid Tipe de 1 1/2 mas 2 conectores de tubería de 1 1/2 mas 100 pies de alambre THHN AWG #2), 4. Hacer mudanza del panel del bypass del cuarto de tecnología al cuarto eléctrico del primer piso e instalarlo en este cuarto.
6	39121014	Supresor de transientes	UNIDAD	1	Adquisición Instalación de Supresor transientes de 100KA, 208/120 tres fases más neutro, más tierra, con certificaciones de última generación.
7	39121001	Transformador	UNIDAD	1	Transformador PAD MOUNTED de 150 KVA / 12.5KV/480-227 volt. Para instalar en el primer piso
8	39121001	Transformador Seco	UNIDAD	1	Transformador seco 150 KVA, 227-480/120/208 Volt.
9	39121000	Materiales y Suministros Eléctricos	UNIDAD	1	Materiales eléctricos necesarios para la instalación de estos trabajos.
10	25101602	Remolques	SERVICIOS	1	Traslado con grúa de un transformador de 150kva de un primer piso a un sexto piso (techo)

Lista de materiales:

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Especificaciones
1	32121602	Fusible	UNIDAD	3	Fusible tipo cinta de 18 amp.
2	31201520	Cinta De Señalización	ROLLO	1	Cinta peligro amarilla
3	31201502	Tape Plástico Negro	ROLLO	5	
4	31201502	Tape Plástico Colores	ROLLO	4	
5	39121436	Electrodos	UNIDAD	2	Electrodo de aterrizaje 5/8 x 6" con su conector
6	39121601	Enclosed Breaker	UNIDAD	1	Enclosed breakers 225 amp/3p/480 volt. en caja n-3r
7	39121601	Enclosed Breaker	UNIDAD	1	Enclosed breakers 200amp/3p-48 volt. en caja n-1r
8	39121601	Enclosed Breaker	UNIDAD	1	Enclosed breakers 300 amps/3p caja n'1r protecc. ups de 60 kva
9	39121601	Enclosed Breaker	UNIDAD	1	Enclosed breakers 150 amps/3p' protecc. ups de 30kva mesan. cn-1r
10	39121103	Panel Board	UNIDAD	1	Panel board con barras de 450 amps. 120-2083p en caja n-1r con: 1-main breakers 450/3p. 1 breakers 150/3p. 1 breakers de 300/3p barra de neutro y barra de puesta a tierra.
11	60104912	Alambre 3/0 THHN (L)	PIES	1900	Alambre 3/0 thhn (l) (1900 pies)
12	60104912	Alambre 1/0 THHN	PIES	300	Alambre 1/0 thhn (n (300 pies )
13	60104912	Alambre 2/0 THHN	PIES	700	Alambre 2/0 thhn (700 pies)
14	60104912	Alambre #12 Standard	PIES	175	Alambre #12 estandar (175 pies)
15	31231313	Tubos De PVC De 2" SDR-26 De 20	UNIDAD	4	Tubos de pvc de 2" sdr-26 de 20"
16	31231313	Tubos De PVC De 3" SDR-26	UNIDAD	1	
17	31231318	Tubo EMT De 2"	UNIDAD	1	
18	31231313	Tubos De PVC De 2"	UNIDAD	1	
19	31231310	Tubo IMC De 2" Conduit	UNIDAD	28	
20	31231318	Tubo EMT De 3"	UNIDAD	8	
21	31231310	Tubo IMC De 3/4 Conduit	UNIDAD	8	
22	31231310	Tubo IMC De 2" LB	UNIDAD	40	Tubos de 2' lb imc
23	40142309	Curva PVC De 2"	UNIDAD	4	
24	40142309	Curva PVC De 3"	UNIDAD	2	
25	31231314	Tubería LT De 2"	PIES	20	Tuberías lt de 2' (20 pies)

26	31231314	Tubería BX Flexible De 3''	PIES	20	Tuberías bx flexible de 3' (20 pies)
27	40142612	Adaptadores Hembra	UNIDAD	3	Adaptadores hembra de pvc de 2'
28	39121405	Terminales Rectos BX De 3''	UNIDAD	4	Terminales rectos bx de 3''
29	39121405	Terminales Rectos LT De 2''	UNIDAD	4	
30	39121405	Terminación Hub De 2''	UNIDAD	2	
31	39121434	Niples De 2'' X 10'' IMC	UNIDAD	2	
32	39121434	Conectores EMT De 2''	UNIDAD	4	
33	39121434	Conectores Rectos LT De 2''	UNIDAD	8	
34	39121434	Conectores EMT De 3''	UNIDAD	6	
35	39121311	Letra LB IMC De 2''	UNIDAD	2	
36	39121311	Letra LB De 3/4	UNIDAD	2	
37	39121311	Letra EMT LB De 3''	UNIDAD	2	
38	20111706	Riel Unitro De 3/4	UNIDAD	1	
39	27112103	Abrazaderas Unitro De 3''	UNIDAD	20	
40	20111706	Expansiones De 1/2 X 2 Tipo Hilti	UNIDAD	100	
41	32101517	Coupling IMC De 3''	UNIDAD	4	
42	39121508	Switche Seletor	UNIDAD	1	Switche selector de tres posiciones 220volt de 15 amp/ 2p. manual n/3r
43	39121601	Transfer Automático	UNIDAD	1	Transfer automatico 225 amp/480 volt. caja n-1
44	26121634	Cable De Cobre	PIES	60	Cable urd #2/33% cocentrico de cobre aislado para 15 kv
45	39121434	Elbow Conector Completo Aislado Para 15 KV	UNIDAD	6	
46	80111613	Mano De Obra	SERVICIOS	1	Mano de obra e instalación de los materiales eléctricos del UPS
47	81101604	Diseño, Tramitación Y Aprobación Planos	SERVICIOS	1	Diseño, tramitación y aprobación de los planos eléctricos para instalación de UPS

Su oferta tecnica debe indicar el plazo de entrega del trabajo de instalación y funcionamiento finalizado.

Los ítems del 1 al 6 son indivisibles, de igual manera los ítems del 7 al 10 conjuntamente a la lista de materiales son indivisibles entre si.

Considerar que puede ser necesario que los trabajos de mano de obra se realicen posterior al horario de labores del TSE, que es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.

**Es obligatoria visita técnica de reconocimiento del área de necesidad, pautada para el 11 de diciembre de 2017 a las 2:00 p.m.**

La adjudicación se hará a favor del oferente que presente la mejor propuesta, que cumpla con las especificaciones técnicas y sea calificada como la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad, precio y plazo de instalación.

La presente invitación se hace de conformidad con el artículos No. 16, numerales 4 y 17, de la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y



su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (6) de diciembre del año dos mil seis (2006). **Favor considerar lo expresado en la Ley No. 253-12 sobre 18% de ITBIS y el 5% de retención al momento de presentar su oferta.**

La fecha límite para enviar su oferta será el martes **20 de diciembre de 2017** hasta las **12:00 p.m.**, en la Av. Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó, 5to. piso, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, D.N.

Durante la visita técnica para reconocimiento de las áreas de instalación de la necesidad se levantarán las consultas y respuestas en torno al proceso.

El oferente deberá entregar sus ofertas **en un (1) sobre cerrado** debidamente identificados con la siguiente información:

Nombre del oferente/proponente  
Dirección y teléfono  
Compras y Contrataciones  
Tribunal Superior Electoral

Presentación Oferta  
Procedimiento: **TSE-CCC-UR-03-107-108-2017**

Los oferentes/proponentes deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.**

Los sobres deberán estar sellados y firmados por su representante legal. **(Obligatorio de lo contrario no será recibido).**

En el sobre deberá incluir:

- Oferta técnica con las descripciones de lo ofertado.
- Constancia de su Registro de Proveedores del Estado actualizado.
- Constancia de pagos de impuestos al día: Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Anticipo, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
- Certificación de Mipyme (si aplica).
- Oferta económica en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).
- Garantía de Seriedad de la Oferta, indicada en el artículo No. 112, literal a), del Reglamento de Compras y Contrataciones aprobado mediante Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de 2012, consistente en una **Póliza de Seguro o garantía bancaria por un importe de un 1% del monto total de la oferta, con un periodo de vigencia de 30 días calendario**, a disposición de la entidad contratante. De no presentar dicha garantía, su oferta quedará descalificada sin más trámite, tendrá vigencia hasta notificada la adjudicación y posteriormente será devuelta. (No es susceptible de subsanación).

Sus ofertas serán evaluadas por el perito asignado por el Comité de Compras y Contrataciones bajo el criterio de cumple/no cumple.

**No serán permitidas ofertas alternativas.**

Esta contratación genera un contrato y el modelo a regir será el estándar ordenado por el órgano rector DGCP y la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones.

El suministro del bien o servicio será a partir de la suscripción del contrato u orden de compra objeto de la presente selección, procedimiento de: **Urgencia**. Tratándose de esta modalidad, en caso de su empresa resultar adjudicataria, tome en cuenta que deberá depositar la **fianza de fiel cumplimiento de contrato** que corresponde al 4% del valor adjudicado, en caso de ser Mipyme el 1%, consistente en una **póliza de seguro o garantía bancaria a favor del Tribunal Superior Electoral, con un periodo de vigencia de 90 días calendario**, la cual deberá ser depositada dentro de 5 días hábiles, luego de notificada la adjudicación. Dicha fianza tendrá vigencia hasta cumplir con la totalidad el servicio contratado, posteriormente le será devuelta.

Las condiciones de pago serán a crédito de treinta (30) días calendario, después que la unidad requirente haya recibido conforme el servicio objeto del presente proceso de Urgencia.

Los fines sociales del proveedor deberán ser compatibles con el objeto contractual, que sean solventes y no se encuentren en concurso de acreedores, en quiebra o proceso de liquidación, ni que sus actividades comerciales hubieren sido suspendidas, de conformidad con el artículo 8, numerales 2 y 3, de la Ley No. 340-06.

A las empresas interesadas en este proceso se les sugiere notificar al Tribunal Superior Electoral su interés en participar vía correo electrónico.

**EI TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL** notificará los resultados dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración del procedimiento en referencia los datos de contacto son los siguientes:

**Nombre:** Awilda Blanco


**Departamento:** Compras y Contrataciones

**Nombre de la entidad contratante:** Tribunal Superior Electoral

**Dirección:** Av. Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó, 5to. piso

**Teléfono:** 809-535-0075 ext.4053

**E-mail:** [awilda.blanco@tse.do](mailto:awilda.blanco@tse.do)

  
Dr. Román Andrés Jáquez Liranzo  
Presidente

