



TRIBUNAL SUPERIORELECTORAL
REGISTRO DE ACLARACIONES
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

TSE-CP-10-083-2015

04 de Noviembre de 2015

No. pregunta	Fecha solicitud	Consulta	Fecha respuesta	Respuesta
1	04/11/2015	Favor aclarar el tipo de manejadora que se requiere ¿horizontal o vertical? y donde iría colocada esta?	05/11/2015	La manejadora puede tener descarga horizontal o vertical siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos solicitados y pueda ser instalada por encima de nivel del plafón según visita técnica que todos los oferentes vinieron a realizar.